

**P.N. 101/342/20**

Pitanje 1.: Što se podrazumijeva pod pojmom položajni nacrt, tj. koji je obim radova?

**Naziv elaborata: Geodetski elaborat infrastrukture.**

Pitanje 2.: Je li kabel vidljiv ili treba izvršiti detekciju kabela?

**Kabel je djelomično zarastao u šikaru, stupići postoje, ali na pojedinim mjestima će trebati izvršiti i detekciju kabela na siguran način (točno utvrditi položaj, uzevši u obzir da je moguće da stari kabel nije izvađen, način detekcije je u odgovornosti ponuđača). U obavezi ponuđača je pristup kabeu i, po potrebi, čišćenje trase radi snimanja.**

Pitanje 3.: Da li je potrebno nakon izrade geodetskog snimka i položajnog nacrtu predati i ovjeriti elaborate evidentiranja infrastrukture u nadležnim katastarskim uredima?

**Da, elaborate je potrebno ovjeriti u nadležnim katastarskim uredima.**

Pitanje 4.: Radi li se o snimanju instalacije u zatvorenom ili otvorenom rovu?

**Radi se o snimanju u zatvorenom rovu. Kabliranje je izvedeno unazad nekoliko godina.**

Pitanje 5.: O kakvoj vrsti kablova se radi (komunikacijski ili naponski)? Navedeni podatak nam je bitan ukoliko će biti potrebno vršiti detekciju istih tragačima podzemnih instalacija.

**Položen je napojni kabel, komunikacijski kabel te optički kabel.**

**NAPOMENA: Ponuđač mora biti osposobljen za kretanje prugom te mora o vlastitom trošku osigurati štitnog radnika.**