



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE BIČK POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 41648

Naš znak: B.B.4.3.

P.N. Br.: 101/151/25

Ur.Br.: 440-25-1

EBN: 41648

Datum: 07.03.2025.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pomoću kružne ploče promjera 300 mm sukladno normi HRN U.B1.046 na spoju postojećeg nasipa i novougrađenog tamponskog sloja. Kriterij prihvaćanja: $Ms > 60 \text{ Mpa}$.	kom	12,0
2.	Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) pomoću kružne ploče promjera 300 mm sukladno normi HRN U.B1.046 na spoju novougrađenog tamponskog sloja i tucaničkog zastora. Kriterij prihvaćanja: $Ms > 80 \text{ Mpa}$.	kom	12,0
3.	Bušenje valjka promjera 100 mm u dubini minimalno 30 cm (300 mm) sukladno HRN EN 12504-1 s svrhom kontrole zapunjenosti pukotina prilikom injektiranja. Kriterij prihvaćanja: ispunjenost preko 80% presjeka sukladno HRN EN 1504-5.	kom	2,0
4.	Ispitivanje vlačne čvrstoće cijepanjem sukladno HRN EN 12390-6 na izvađenim valjcima (za potrebe vizualne kontrole ispitivanja). Opterećenje prilikom ispitivanja se nanosi (približno) u smjeru pukotine. Kriterij prihvaćanja: $f_{ctm} > 2 \text{ MPa}$.	kom	2,0
5.	Ispitivanje prionjivosti betonske podloge prije aplikacije sustava trajnoelastičnog premaza pomoću tzv. "pull-off" metode sukladno HRN EN 1542; 2001. Kriterij prihvaćanja: $f_{ck} > 1,5 \text{ MPa}$ (prosječna vrijednost); $f_{ck} > 1,0 \text{ MPa}$ (minimalna vrijednost).	kom	2,0
6.	Ispitivanje prionjivosti betonske podloge nakon aplikacije sustava trajnoelastičnog premaza pomoću tzv. "pull-off" metode sukladno HRN EN 1542; 2001. Kriterij prihvaćanja: $f_{ck} > 0,5 \text{ MPa}$ (prosječna vrijednost); $f_{ck} > 0,3 \text{ MPa}$ (minimalna vrijednost).	kom	2,0



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

7.	Ispitivanje prionjivosti betonske podloge prije ugradnje reparaturnog morta na čeonim zidovima upornjaka i u upornjačkoj prostoriji pomoću tzv. "pull-off" metode sukladno HRN EN 1542; 2001. Kriterij prihvaćanja: fck > 1,5 MPa (prosječna vrijednost); fck > 1,0 MPa (minimalna vrijednost).	kom	2,0
8.	Ispitivanje prionjivosti betonske podloge nakon ugradnje reparaturnog morta na čeonim zidovima upornjaka i u upornjačkoj prostoriji pomoću tzv. "pull-off" metode sukladno HRN EN 1542; 2001. Kriterij prihvaćanja: fck > 1,5 MPa (prosječna vrijednost); fck > 1,0 MPa (minimalna vrijednost).	kom	2,0
9.	Ispitivanje prionjivosti betonske podloge nakon ugradnje reparaturnog morta na čeonim zidovima upornjaka i u upornjačkoj prostoriji pomoću tzv. "pull-off" metode sukladno HRN EN 1542; 2001. Kriterij prihvaćanja: fck > 1,5 MPa (prosječna vrijednost); fck > 1,0 MPa (minimalna vrijednost).	kom	2,0
10.	Ispitivanje tlačne čvrstoće morta na "središnjem" dijelu ležajne grede te morta za podlijevanje ležajeva (prvih 25 cm) sukladno HRN EN 12190. Kriterij prihvaćanja: fck > 60 MPa (nakon 28 dana).	kom	4,0
11.	Ispitivanje tlačne čvrstoće morta neposredno ispod donje plohe donjeg dijela ležaja sukladno HRN EN 12190. Kriterij prihvaćanja: fck > 70 MPa (nakon 28 dana).	kom	4,0
12.	Ispitivanje debljine aplicirane antikorozivne zaštite na čeličnim ležajima objekta pomoću magnetne metode sukladno HRN EN ISO 2178; 2016. Kriterij prihvaćanja: dt > 240 mikrona.	kom	12,0
13.	Ispitivanje (terensko) tvrdoće čelika na novougrađenim elementima pomičnih ležajeva sukladno ASTM A1038. Kriterij (konačni) prihvaćanja: fck > 360 MPa.	kom	3,0
14.	Ispitivanje varova pentrantima na novougrađenim elementima pomičnih ležajeva sukladno HRN EN ISO 3452; 2013.	kom	6,0
15.	Ispitivanje debljine zavara na novougrađenim elementima pomičnih ležajeva HRN EN ISO 17637; 2011.	kom	12,0
16.	Ispitivanje tlačne čvrstoće betona sukladno HRN EN 12390 - 3 (1 kocka svaki dan betoniranai). Kriterij prihvaćanja: fck > 35 MPa.	kom	8,0
17.	Ispitivanje otpornosti na mraz i sol betona sukladno HRN CEN/TR 15177 (pad modula elastičnosti < 25% u odnosu na početni). Kriterij prihvaćanja: MS > 28.	kom	2,0

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

18.	Izrada kompletnog izvještaja o ispitivanju u 2 primjerka	kom	1,0
-----	--	-----	-----

Procijenjena vrijednost nabave: 8.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Andrej Igrec, mob: 099/263 8854, andrej.igrec@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, fca Zagreb, podvožnjak Škorpikova
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – prema dogovoru
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **12.03.2025.** god. do **12:00 sati** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/151/25 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Naručitelj neće javno otvarati ponude. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Božana Bingula

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

